

試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市松帆北浜 71-1
氏名 緑 窯業(株)西淡第二工場

供試品名： 53判 ナイスミドリ (224I30)
依頼事項： 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験
依頼年月日： 令和6年10月4日
上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷 凍 融 解 試 験	曲げ試験 N
①	10.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	10.0	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	10.3	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			2668
⑤			2657
⑥			2808

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。
常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より-20±3℃の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温15～25℃の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。(試験1回)

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年10月15日

兵庫県南あわじ市湊134
淡路瓦工業組合
TEL 0799-38-0570
Fax 0799-37-2030
品質管理責任者 竹澤 英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市倭文庄田 338-1
氏名 緑 窯業(株) 本社工場

供試品名: ナイスミドリ+ONE

依頼事項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験

依頼年月日: 令和3年3月29日

上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
①	10.2	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	10.2	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	10.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			2328
⑤			2453
⑥			2333
(試験方法) 冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。 常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より$-20 \pm 3^{\circ}\text{C}$の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温$15 \sim 25^{\circ}\text{C}$の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。(試験1回) 吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。 曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。			

令和3年5月13日


兵庫県南あわじ市湊134

淡路瓦工業組合

TEL 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市松帆北浜 71-1
氏名 緑 窯業(株)西淡第二工場

供試品名: ナイスだぜガッチリくん (224J03)

依頼事項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験

依頼年月日: 令和6年10月7日

上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
①	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	10.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			2824
⑤			2795
⑥			2841

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。
常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より $-20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。(試験1回)

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年10月15日


兵庫県南あわじ市湊13-4

淡路瓦工業組合

Tel 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市倭文庄田 338-1

氏名 緑 窯業(株) 本社工場

供試品名: 深切防災瓦渦潮

依頼事項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験

依頼年月日: 令和4年2月10日

上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
①	11.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	10.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			2930
⑤			2876
⑥			3114

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。
 常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より $-20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。(試験1回)

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和4年2月25日


兵庫県南あわじ市湊134

淡路瓦工業組合

Tel. 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市倭文庄田 338-1
氏名 緑 窯業(株) 本社工場

供試品名: 56判ナイスミドリ (H22L22)

依頼事項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験

依頼年月日: 令和4年12月26日

上記の試験結果は次の通りです。

試番	吸水試験 %	冷凍融解試験	曲げ試験 N
①	10.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	10.7	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	10.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			2630
⑤			2928
⑥			2687

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より $-20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。(試験1回)

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和5年1月25日


兵庫県南あわじ市湊134

淡路瓦工業組合

Tel. 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市松帆古津路 878-3
氏名 緑 窯業(株)西淡第一工場

供試品名: シエロ (防災瓦) (124L01)
依頼事項: 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験
依頼年月日: 令和6年12月7日
上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷 凍 融 解 試 験	曲げ試験 N
①	9.3	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	9.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	9.0	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			3266
⑤			3189
⑥			3339

(試験方法)


冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。
常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より $-20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。(試験1回)

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年12月17日

兵庫県南あわじ市湊134
淡路瓦工業組合
TEL 0799-38-0570
Fax 0799-37-2030
品質管理責任者 竹澤 英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市松帆古津路 878-3
氏名 緑 窯業(株)西淡第一工場

供試品名： 窯変シエロ（防災瓦）（124K11）
依頼事項： 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験
依頼年月日： 令和6年11月30日

上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷 凍 融 解 試 験	曲げ試験 N
①	6.8	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	6.1	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	5.9	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			3075
⑤			3209
⑥			3148

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。

常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より $-20 \pm 3^{\circ}\text{C}$ の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温 $15 \sim 25^{\circ}\text{C}$ の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。（試験1回）

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年12月10日


兵庫県南あわじ市湊134

淡路瓦工業組合

Tel 0799-38-0570

Fax 0799-37-2030

品質管理責任者 竹澤 英明



試験成績書

依頼者 住所 南あわじ市松帆古津路 878-3
氏名 緑 窯業(株)西淡第一工場

供試品名： ナイスザフラット（防災瓦）（124F12）
依頼事項： 冷凍融解試験 吸水試験 曲げ試験
依頼年月日： 令和6年10月31日
上記の試験結果は次の通りです。

試 番	吸水試験 %	冷 凍 融 解 試 験	曲げ試験 N
①	9.5	5回繰り返し試験後するも異常なし	
②	9.8	5回繰り返し試験後するも異常なし	
③	9.6	5回繰り返し試験後するも異常なし	
④			2480
⑤			2436
⑥			2564

(試験方法)

冷凍融解試験 JIS A5208凍害試験方法による。
常温水に24時間吸水の後、冷凍器に入れ常温より $-20\pm3^{\circ}\text{C}$ の冷気中に、8時間以上保持しその後、水温 $15\sim25^{\circ}\text{C}$ の水中に6時間以上入れた後、取り出し肉眼で凍害の有無を観察する。（試験1回）

吸水試験 JIS A5208吸水試験方法による。

曲げ試験 JIS A5208曲げ試験方法による。

令和6年11月11日

兵庫県南あわじ市湊134
淡路瓦工業組合
TEL 0799-38-0570
Fax 0799-37-2030
品質管理責任者 竹澤 英明

